



Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-17452-LOC-1/2016
Заводни број: 01-353-54
Дана: 26.07.2016. године
К у р ш у м л и ј а

Одељење за привреду и локални економски развој СО-е Куршумлија, поступајући по захтеву за издавање локацијских услова "FRUIT COOPERATION" D.O.O., Жуч бб, Куршумлија (МБ: 21108979), , на основу члана 8ђ Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС бр. 72/09 и 81/09- исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), и члана 7. и 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр.113/2015), доноси:

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање Локацијских услова, број:ROP-KUR-17452-LOC-1/2016, за изградњу кабловског вода 10kV за напајање ТС 10/0,4 kV 1x630 kVA "Жуч", на катастарској парцели број: 940, 737/2, 1459, 783/1 и 783/4 КО Жуч који је поднео "FRUIT COOPERATION" D.O.O., Жуч бб, Куршумлија, **због неиспуњења формалних услова за даље поступање по захтеву.**

Образложење

Инвеститор, "FRUIT COOPERATION" D.O.O., из Жуча бб, Куршумлија, поднео је захтев за издавање локацијских услова, овом Одељењу кроз ЦЕОП, под бројем: ROP-KUR-17452-LOC-1/2016 , заведен код овог органа дана 22.07.2016.године под бројем: 01-353-54, за изградњу кабловског вода 10kV за напајање ТС 10/0,4 kV 1x630 kVA "Жуч", на катастарској парцели број: 940, 737/2, 1459, 783/1 и 783/4 КО Жуч.

Уз захтев, подносилац захтева је поднео следећу документацију:

- Идејно решење са главном свеском за изградњу кабловског вода 10kV за напајање ТС 10/0,4 kV 1x630 kVA "Жуч", на катастарској парцели број: 940, 737/2, 1459, 783/1 и 783/4 КО Жуч, у pdf формату, израђено од стране пројектанта: Атеље за пројектовање "ВУК Инжењеринг", Ратка Павловића 14/10, Прокупље, број: 107/IDR-E-16 од 10.07.2016.године, главни пројектант: Мецид А. Рагиповић, дипл.инж.ел., лиценца бр. 350 В322 05;
- Графичке прилоге Идејног решења у dwg формату;
- Катастарско топографски план за кат.парц.бр.783/1 КО Жуч, кабал и ТС у dwg формату
- Доказ о уплати накнаде Агенцији за привредне регистре за вођење централне евиденције;

- Доказ о уплати Републичке административне таксе;
- Доказ о уплати општинске накнаде за издавање локацијских услова.

Према члану 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр.113/2015), по пријему захтева за издавање локацијских услова надлежни орган провера испуњеност формалних услова за поступање по захтеву, односно проверава да ли је:

- надлежан за поступање по захтеву;
- захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све прописане податке;
- уз захтев приложено идејно решење;
- уз захтев приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде.

Увидом у списе предмета утврђено је да нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву:

1) Према чл.6. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр.113/2015) уз захтев за издавање локацијских услова за градњу комуналне инфраструктуре у регулацији постојеће саобраћајнице подноси се и геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози, израђен од стране овлашћеног лица уписаног у одговарајући регистар. Уз захтев је приложен Катастарско топографски план (за кат.парц.бр.783/1 КО Жуч, кабал и ТС) у dwg формату, на коме нису обележени потребни елементи постојећег стања саобраћајнице.

- **Потребно је доставити допуњен геодетски снимак постојећег стања, у pdf формату оверен од стране овлашћеног лица уписаног у одговарајући регистар и потписан електронским потписом и у dwg или dwf формату без обавезе дигиталног потписивања.**

2) Чланом 36. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“ бр. 23/2015 и 77/2015) прописани су садржаји у вези са прикључењем на јавни пут, приказани у Прилогу 10. Како траса пројектованог кабловског вода 10kV за напајање ТС 10/0,4 kV 1x630 kVA "Жуч" пролази испод државног пута другог реда, **потребно је:**

- **Идејно решење допунити прописаним садржајем за постављање инсталација у земљишном и заштитном појасу државног пута I и II реда из Прилога 10.**

3) Приложено Идејно решење са Главном свеском није израђено у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“ бр. 23/2015 и 77/2015):

3.1) У насловној страни главне свеске (0.1.) уписују се подаци о одговорном лицу пројектанта и о главном пројектанту, а у делу 0.4.Подаци о пројектантима за пројекат одређене области подаци о одговорном пројектанту.

- **Како у приложеној насловној страни Главне свеске није уписан главни већ одговорни пројектант, потребно је исто исправити;**

3.2) У образцу главне свеске 0.5. Општи подаци попунити назив места, а не побрајати катастарске парцеле дуж којих се полаже кабловски вод;

3.3) У ставу 2, члана 25. Правилника стоји да: "Уколико се техничкој документацији прилажу други подаци и документи који нису саставни део обавезног садржаја техничке

документације (пројектни задатак, копија локацијских услова, копија плана, оверена катастарско топографска подлога и др.), прилажу се као део главне свеске."

- **Пројектни задатак који је приложен у идејном решењу приложити уз главну свеску, као и Техничке услове "ЕПС Дистрибуција" д.о.о, Београд, Огранак ЕД Прокупље, број: Д.10.20.-147746/2-2016 од 07.06.2016.године.**

3.4) Чланом 26. Правилника прописан је редослед и редни бројеви пројеката одређене области, тако да пројекат електроинсталација се обележава редним бројем "4" (Прилог 9: 4.1.Насловна страна пројекта електроинсталација, 4.2. Садржај пројекта електроинсталација, 4.3.Решење о одређивању одговорног пројектанта пројекта електроинсталација, 4.4.Изјава одговорног пројектанта пројекта електроинсталација, 4.5.Текстуална документација, 4.6.Нумеричка документација, 4.7.Графичка документација.

- **Потребно је исправити нумерацију Идејног решења и на насловној страни, испод "врста техничке документације", уписати назив и ознаку дела пројекта (4- пројекат електроинсталација);**

3.5) Према Члану 40. Правилника:

"Графичка документација идејног решења за линијске инфраструктурне објекте садржи графичке прилоге у одговарајућој размери:

- 1) ситуациони план и подужни профил трасе, са приказом карактеристичних преломних тачака трасе (1:25000 – 1:2500);
- 2) генералне диспозиције већих објеката;
- 3) карактеристичне попречне профиле (1:100 – 1:25).

Графички прилози идејног решења се, по правилу, израђују у размери која је наведена у заградама, односно у другој пригодној размери која омогућава прегледан приказ, у зависности од класе и намене објекта.

Графички прилози идејног решења се израђују на геодетској подлози, за који није неопходно прибављати оверу, а која садржи топографски приказ терена, са учртаним границама парцела."

- **Потребно је на Ситуационом плану и подужном профилу трасе, учртати границе свих парцела преко којих се полаже напојни кабл, као и регулационе линије постојеће саобраћајнице, односно приказати карактеристичне преломне тачке трасе.**

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Ако подносилац захтева у року од десет дана од пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу и накнаду.

Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу општине Куршумлија, преко овог одељења, у року од 3 дана од дана достављања истог.

Закључак се доставља:

1. Подносиоцу захтева: "FRUIT COOPERATION" D.O.O., Жуч бб, Куршумлија,
2. Регистратору ради објављивања.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Снежана Радовић дипл. економиста