

Република Србија
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
Ул. Пролетерских бригада бб
Број: III-404/2-39/2018
Дана: 30.04.2018. године
Интернет страница наручиоца:
www.kursumlija.org
К у р ш у м л и ј а

Предмет: Одговор на питања у вези јавне набавке број 39/2018 – “Извођење радова на асфалтирању улице Палих бораца у Куршумлији.”

Дана 27.04.2018. године примили смо питање од заинтересованог понуђача којим се траже додатне информације и додатно појашњење конкурсне документације за ЈН 39/2018, у оквиру којег је постављено следеће питање:

Питање 1: Тражимо обавештење о квалитету и карактеристикама бехатон плоча које су дате у тендеру, односно шта је по стандарду предвиђено ?

Одговор на питање 1: Како је одговорено да су плоче дебљине $d=6$ цм то дајемо одговор да плоче морају да задовоље квалитет по стандардима :

- Чврстоћа бетона при притиску (ДИН 1851-више од $40\text{Н}7\text{мм}^2$)
- Чврстоћу на затезање цепањем (СРПС ЕН 1338 више од $3,6\text{ Н мм}^2$)
- Упијање воде (СРПС ЕН 1338 максимално 6 %)
- Отпорност на дејство мраза за 100 циклуса је минимално 75% (односно чврстоћа смрзаваних тела према несмрзаваним, СРПС У.М1.206)
- Отпорност на дејство мраза и соли за одмрзавање према СРПС ЕН 1338 после 28 циклуса мора бити мањи од 1кг/м^2

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
ЗА ЈН бр. 39/2018

