



Република Србија
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-28248-LOCH-2/2018
Дана: 29. 10. 2018. године
К у р ш у м л и ј а

Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија, поступајући по усаглашеном захтеву за издавање локацијских услова за доградњу машинске опреме на постојећој бензинској станици на катастарским парцелама бр. 5353 и бр.5354 КО Куршумлија, који је поднео: "ЕУРОЕНЕРГЕТИК" Д.О.О. из Куршумлије (матични број правног лица: 20471620, ПИБ:105856697), ул.Косанчић Ивана бр.30, Куршумлија, на основу члана 53.а) Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС бр. 72/09 и 81/09- исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), и члана 8. и 12.став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр.113/2015, бр.96/2016 и 120/2017), доноси:

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев број: ROP-KUR-28248-LOCH-2/2018 за издавање локацијских услова за доградњу машинске опреме на постојећој бензинској станици на катастарским парцелама бр. 5353 и бр.5354 КО Куршумлија, због недостатака у идејном решењу.

Образложење

"ЕУРОЕНЕРГЕТИК" Д.О.О. из Куршумлије, ул.Косанчић Ивана бр.30, поднео је дана: 01.10.2018. године, кроз Централни информациони систем, под бројем: ROP-KUR-28248-LOCH-2/2018, преко законског заступника: Бисерка Михајловић из Куршумлије [REDACTED] усаглашен захтев за издавање локацијских услова за доградњу машинске опреме на постојећој бензинској станици на катастарским парцелама бр. 5353 и бр.5354 КО Куршумлија.

Поступајући по усаглашеном захтеву, надлежни орган је утврдио да су отклоњени формални недостаци у поднетом захтеву у складу са Закључком о одбацивању број: ROP-KUR-28248-LOC-1/2018 од 26.09.2018.године.

Надлежни орган је у поступку прибављања услова имаоца јавних овлашћења утврдио да нису испуњени услови за даље поступање по захтеву због недостатака у поднетом захтеву и садржини идејног решења и то:

1) На захтев овог органа за издавање водних услова Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Морава" Ниш, доставили су Обавештење о одбацивању захтева, број: 9288/1 од 22.10.2018.године, којим обавештавају надлежни орган да:

"Захтев се одбацује из следећих разлога:

* Имајући у виду да се ради о доградњи-реконструкцији постојећег објекта, потребно је доставити водну или употребну дозволу, односно решење о озакоњењу за постојећи објекат и

* Идејним решењем није дефинисан реципијент отпадних вода са комплекса (зауљених атмосферских вода и санитарних вода: уколико се исте упуштају и градску канализацију, доставити услове надлежног предузећа."

2) На захтев овог органа за издавање услова за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације у Прокупљу, доставило је Обавештење о недостацима у садржини идејног решења, број: 217-15236/18-2 од 25.10.2018.године, којим обавештавају надлежни орган да се услови не могу издати док се не отклоне недостаци наведени у обавештењу и то:

1. Уз захтев за издавање одобрења за безбедно постављање објеката и постројења за складиштење, држање и промет запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова потребно је приложити извод из листа непокретности сходно одредбама чл.6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. Гласник РС", бр.54/15);

2. Уз захтев за издавање одобрења за безбедно постављање објеката и постројења за складиштење, држање и промет запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова потребно је приложити забележбу о забрани градње у складу са законом који уређује упис права на непокретностима сходно одредбама чл.6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. Гласник РС", бр.54/15);

3. У идејном решењу нису дефинисана сва удаљења постојећих и новопроектованих извора опасности станице, која морају бити у складу са Правилником о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова ("Сл.гласник РС", бр.54/17);

4. У идејном решењу није дефинисана позиција прикључног уређаја за ауто цистерну која мора бити у складу са Правилником о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова ("Сл.гласник РС", бр.54/17);

5. У идејном решењу није дефинисана намена свих објеката у близини извора опасности станице, као ни њихова удаљења која морају бити у складу са Правилником о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова ("Сл.гласник РС", бр.54/17).

Према члану 12.став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр.113/2015, бр.96/2016 и 120/2017), ако ималац јавних овлашћења достави надлежном органу обавештење да не може да изда услове за пројектовање и прикључење због недостатака у садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова, надлежни орган без одлагања одбацује захтев за издавање локацијских услова у складу са чланом 8. став 2. овог правилника.

Потребно је захтев и идејно решење допунити у складу са обавештењем Јавног водопривредног предузећа "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Морава" Ниш, број: 9288/1 од 22.10.2018.године и обавештењем Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације у Прокупљу, број: 217-15236/18-2 од 25.10.2018.године.

На основу напред наведеног, а у складу са чл.8. и чл.12.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем одлучено је као у диспозитиву.

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе за подношење захтева и накнаде наведених у члану 6. став 2. тачка 2) Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем. Ако због измењеног документа наступи додатни недостатак који је разлог за одбацивање захтева, подносилац не може поново користити право, већ је у обавези да при подношењу новог захтева достави сву прописану документацију и поново плати прописане таксе и накнаде.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

На овај закључка може се изјавити приговор Општинском већу општине Куршумлија, преко овог одељења, у року од 3 дана од дана достављања истог. Приговор се таксира са 210,00 динара административне таксе на рачун бр.840-742251843-73, број модела 97, са позивом на број 33-054.

Закључак се доставља:

1. *Подносиоцу захтева*
2. *Регистратору ради објављивања.*

Обрадила:

Саветник на пословима урбанизма и обједињене процедуре
Наташа Ђуровић, дипл.инж.грађ.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ
И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Снежана Радовић дипл. економиста